

DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene

DVGW certificate of conformity hygiene

HW-1011DO0369

Registriernummer
registration number

Konformitätsbestätigung <i>confirmation of conformity</i>	System 1+ mit Fremdüberwachung system 1+ with audit testing
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Georg Fischer JRG AG Hauptstraße 130, CH-4450 Sissach
Hersteller <i>manufacturer</i>	Georg Fischer JRG AG Hauptstraße 130, CH-4450 Sissach
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eignung nach System 1+: Zusammengesetztes Produkt, Produktgruppe P1 (1011)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Armaturen für die Trinkwasserinstallation
Werkstoff/Modell <i>material/model</i>	GF JRG "Hauswasserstation" und Filter (Schräg-, Fein-/ rückspülbarer Filter)
Prüfberichte <i>test reports</i>	Zertifizierungsbericht: vom 01.11.2023 (ZGW) Erstinspektionsbericht: vom 10.05.2022 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 1000 (20.04.2022) UBA BWGL-Metalle (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	04.05.2027 / 21-0127-WHE
Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 1000 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht.	

70028-04-A-DE

13.11.2023 Gl A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com